



# Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, dnia 26.05.2025 r.

Nasz znak: P.050.6.2025.BK



Burmistrz Miasta Nowy Targ  
ul. Krzywa 1  
34-400 Nowy Targ

**Dotyczy:** interpelacji Radnej Rady Miasta Nowy Targ Pani Ewy Pawlikowskiej.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo znak: AiK.0003.73.2025 z dnia 16.05.2025 r. (data wpływu: 19.05.2025 r.) dotyczące interpelacji Radnej Rady Miasta Nowy Targ Pani Ewy Pawlikowskiej w przedmiocie sieci wodociągowej administrowanej przez Spółkę niniejszym informuje:

1. W okresie od 01.01.2024 r. do 11.05.2025 r. wystąpiło łącznie 62 awarie wodociągowe, w tym 28 awarii na sieci wodociągowej oraz 34 awarie na przyłączach wodociągowych. Awaryje były usuwane bez zbędnej zwłoki, w miarę posiadanych zasobów ludzkich i sprzętowych lub po spełnieniu wymogów formalnych (w przypadku konieczności zlecenia usunięcia awarii podmiotom zewnętrznym). Wykaz awarii wodociągowych wraz z miejscem wystąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Głównymi przyczynami występowania awarii były proces stopniowego niszczenia materiałów (korozja) lub uszkodzenie struktury materiału (pęknięcie, wada materiałowa). W załączniku nr 1 zawarto kolumnę z określeniem przyczyny poszczególnych awarii.
3. W przypadku konieczności usunięcia awarii wodociągowej skutkującej koniecznością czasowego ograniczenia dostaw wody odbiorcy są informowani w sposób powszechnie przyjęty w formie komunikatu, który publikowany jest na stronie internetowej Spółki, w mediach społecznościowych (konto firmowe Facebook Spółki), w formie drukowanej (ulotki rozwieszane na obszarze objętym ograniczeniem) oraz przekazywany osobiście (np. w przypadku awarii na przyłączy, gdzie ograniczeniami dotknięta jest niewielka ilość nieruchomości).
4. Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi realizowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym przede wszystkim zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zgodnie z powyższym nie ma obowiązku wykonywania badań jakości wody w przypadku faktu wykrycia i usunięcia awarii wodociągowej, realizowanej zgodnie ze sztuką.
5. W okresie od 01.01.2024 r. do 11.05.2025 r. mieszkańcy Gminy Miasto Nowy Targ korzystający z usług Spółki realizowanych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrywani byli w wodę z ujęć podziemnych pozostających w administracji Spółki.
6. Badania jakości wody realizowane są w ramach obowiązkowego monitoringu kontrolnego i przeglądowego w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu. Wyniki badań publikowane są na stronie internetowej Spółki ([www.mzwik.nowytarg.pl](http://www.mzwik.nowytarg.pl)) w zakładce JAKOŚĆ WODY → AKTUALNE BADANIA - na bieżąco, niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań z niezależnego akredytowanego laboratorium (ok. 14 dni od daty poboru próbki). Harmonogram



# Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

poborów i analiz, uzgodniony z PPIS w Nowym Targu realizowany jest w oparciu o nw. punkty zgodności:

- ul. Szaflarska (hydrofornia), ul. Kowaniec (hydrofornia), ul. Ludźmierska (hydrofornia), ul. Polna (oczyszczalnia ścieków) z częstotliwością 1 raz w miesiącu,
  - Szaflary – Stacja Uzdatniania Wody (ujęcie rezerwowe) z częstotliwością minimum 1 raz na kwartał,
  - ul. Kowaniec (zbiorniki wyrównawcze) z częstotliwością minimum 2 razy na kwartał.
7. Niezależnie od obowiązkowego monitoringu kontrolnego i przeglądowego realizowanego przez Spółkę PPIS w Nowym Targu prowadzi własne pobory i analizy wody pochodzącej z miejskiej sieci wodociągowej.

## Załączniki:

1. Wykaz awarii wodociągowych (od 01.01.2024 r. do 11.05.2025 r.)

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Wojciech Wielkiewicz

## Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Aa (l.dz. 1128/25)



Załącznik nr 1 do pisma znak: P.050.6.2025.BK z dnia 26.05.2025 r.

Lp.	Data	Lokalizacja		Materiał			Infrastruktura		Przyczyna
		Ulica	Nr	Żeliwo	Stal	PE	Sieć	Przyłącze	
1.	11.01.2024	Szewska	26	X			X		Pęknięcie
2.	25.01.2024	Polna	29 b				X		Rozszczelniona zasuwa
3.	30.01.0224	Waksmundzka	152			X			Wada materiałowa
4.	06.02.2024	Składowa	9	X					Pęknięcie
5.	12.02.2024	Ceramiczna	2	X					Pęknięcie
6.	14.02.2024	Polna	29 a					X	Korozja
7.	26.02.2024	Al.. Tysiąclecia	k. Dekady	X			X		Pęknięcie
8.	27.02.2024	Waksmundzka	22		X			X	Korozja
9.	01.03.2024	K. Tatrzańskiej	15		X			X	Korozja
10.	20.03.2024	Składowa	k. 1 b	X					Pęknięcie
11.	27.03.2024	Krakowska		X			X		Rozszczelniona zasuwa
12.	08.04.2024	Al.. Tysiąclecia	35		X		X		Korozja
13.	24.04.2024	Al.. Tysiąclecia	k. Dekady	X			X		Pęknięcie
14.	08.05.2024	M. Pajerskiej	9	X			X		Pęknięcie
15.	14.05.2024	Rynek	19	X			X		Rozszczelniona zasuwa
16.	05.06.2024	Krasińskiego	49		X			X	Korozja
17.	19.06.2024	Gorczańska	2		X			X	Korozja
18.	25.06.2024	św. Anny	11			X		X	Wada materiałowa
19.	29.06.2024	Grel	24		X			X	Korozja
20.	01.07.2024	Grel	14		X			X	Korozja
21.	02.07.2024	Składowa	k. 34		X		X		Korozja
22.	03.07.2024	Kolejowa	k. 142		X			X	Korozja
23.	05.07.2024	A. Suskiego	4		X			X	Korozja
24.	08.07.2024	Waksmundzka	200		X		X		Korozja
25.	09.07.2024	Grel	37		X			X	Korozja
26.	11.07.2024	Krasińskiego	29		X			X	Korozja
27.	15.07.2024	Grel	19		X			X	Korozja
28.	19.07.2024	R. Schumana	20			X	X		Wada materiałowa
29.	23.07.2024	Grel	k. 38 b	X			X		Rozszczelniona zasuwa
30.	25.07.2024	Grel	k. 55	X			X		Nieszczelność na kielichu
31.	01.08.2024	Krasińskiego	29			X		X	Uszkodzenie mechaniczne

32.	30.07.2024	Kokoszków	67		X			X	Korozja
33.	06.08.2024	Ogrodowa 45	45		X			X	Korozja
34.	20.08.2024	Mickiewicza	29		X			X	Korozja
35.	28.08.2024	Krasińskiego	27		X			X	Korozja
36.	30.08.2024	Krasińskiego	41		X			X	Korozja
37.	20.09.2024	Grel	k. 28	X			X		Wada materiałowa
38.	20.09.2024	Podhalańska	4	X			X		Pęknięcie
39.	08.10.2024	Sokoła	4		X			X	Korozja
40.	16.10.2024	Składowa	7a		X			X	Korozja
41.	05.11.2024	Maczka	7	X			X		Pęknięcie
42.	03.12.2024	Polna	8		X			X	Wada materiałowa
43.	04.12.2024	W. Polskiego	1	X			X		Pęknięcie
44.	10.12.2024	Polna	29	X			X		Nieszczelność na kielichu
45.	14.12.2024	Al.. Tysiąclecia	37	X			X		Pęknięcie
46.	30.12.2024	W. Polskiego	10	X			X		Pęknięcie
47.	03.01.2025	Składowa	9		X		X		Korozja
48.	09.01.2025	Ogrodowa x Doroty		X			X		Pęknięcie
49.	16.01.2025	Polna	5	X			X		Pęknięcie
50.	04.02.2025	Kopernika	K. 12		X			X	Korozja
51.	10.02.2025	Polna	41		X		X		Korozja
52.	11.02.2025	K. Tatrzańskiej	25		X			X	Wada materiałowa
53.	11.02.2025	K. Tatrzańskiej	25	X			X		Pęknięcie
54.	06.03.2025	Sikorskiego	3		X			X	Korozja
55.	12.03.2025	Podtatrzańska	66		X			X	Korozja
56.	14.03.2025	Waksmundzka	200		X		X		Korozja
57.	20.03.2025	Sikorskiego	7		X			X	Korozja
58.	26.03.2025	Maczka	3		X			X	Korozja
59.	02.04.2025	Polna	k. 3		X			X	Korozja
60.	02.04.2025	Polna	k. 3	X			X		Pęknięcie
61.	04.04.2025	Waksmundzka	176			X	X		Błąd montażowy
62.	10.04.2025	Sikorskiego	5		X			X	Korozja

Dyrektor  
ds. technicznych  
*Bartłomiej Kois*