



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1


Pan
Marcin Jagła
Radny Rady Miasta Nowy Targ

Nasz znak: AiK.0003.92.2025

Nowy Targ, 16.06.2025 r.

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 4 czerwca 2025 roku uprzejmie informuję, że:

1. pozostawiona podstawa latarni przy budynku Urzędu Miasta służy zabezpieczeniu przewodów, którymi przesyłana jest energia elektryczna do pozostałych latarni przy ulicy Krzywej i ulicy Kolejowej.
2. Fragment słupa wraz z oprawami został zdemonstowany w czerwcu 2024 roku.
3. Po dokonaniu przeglądu latarni w ramach prowadzonej okresowej kontroli stanu izolacji kabli i skuteczności zerowania latarnia przy budynku ul. Krzywa 1, została wytypowana do usunięcia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.
4. Przegląd latarni dokonał konserwator w ramach prowadzonej okresowej kontroli stanu izolacji kabli i skuteczności zerowania w maju i czerwcu 2024 roku. Przeglądy prowadzone są także na bieżąco w ramach prac konserwacyjnych, min. w ramach malowania słupów.
5. Zamontowania wszystkich nowych latarni na odcinku od placu Słowackiego do ul. Królowej Jadwigi planowane jest do końca czerwca 2025 r.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości
3. a/a.